

**Dargebote : Regel-Optionen von -> nach**

Lieferung von Sektor	Einspeisung für Sektor	m3/d Z0	m3/d Z1	m3/d Z2	m3/d Z3	Erhebung	Bemerkung
AM1L	AM4E	28	28	28	28	28	Durchschnitt
AM2K	AM1L	50	50	50	50	50	
AM2K	AM1L	500	500	500	500	500	
AM2K	AM1L	700	700	700	700	700	
AM2K	AM4E	200	200	200	200	200	nicht WV Erlen, diese via GWV TG-Oberland direkt
AM2K	AM5E	200	200	200	200	200	
AM2K	AM5E	460	460	460	460	460	
AM3K	AM1L	700	700	700	700	700	
AM3K	Kanton SG	600	600	600	600	600	
AM4E	WE2K	allfälliger Überschuss					allfälliger Überschuss
AR1K	AM3K	2'000	2'000	2'000	2'000	nicht fixiert	Mittlerer Betrieb : 500 m3/d
AR1K	Kanton SG	11'000	11'000	11'000	11'000	nicht fixiert	Mittlerer Betrieb : 5'450 m3/d
FR2K	FR1L	100	100	100	100	100	
FR2K	FR3E	800	800	800	800	800	
FR2K	FR4E	30	30	30	30	30	
FR2K	FR4E	300	300	300	300	300	
FR2K	FR4E	45	45	45	45	45	
FR2K	MÜ1R	100	100	100	100	100	
FR4E	Kanton ZH	1'680	1'680	1'680	1'680		
KR3L	WE1E	50	50	50	50	50	
KR4L	WE2K	60	60	60	60	-> ca. 60 m3/d	20000 m3/a; neue Verträge in Bearbeitung
MÜ1R	MÜ2R	300	300	300	300	300	
MÜ1R	MÜ2R	300	300	300	300	300	
ST1L	FR1L	250	250	250	250	250	
ST1L	Kanton SH	800	800	800	800	800	
ST3E	KR3L	75	75	75	75	75	
WE2K	AM4E	200	200	200	200	200	
WE2K	KR4L	200	200	200	200	500	
WE2K	WE4L	500	500	500	500	200	
WE3L	FR3E	150	150	150	150	150	
WE4L	WE3L	20	20	20	20	0	Gebiet Simmenreich
WE4L	WE3L	20	20	20	20	20	
WE4L	WE5L	780	780	780	780	780	
WE5L	WE4L	60	60	60	60	60	
Kanton SG	MÜ2R	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	
Kanton SH	ST1L	800	800	800	800	800	
Kanton ZH	FR1L	800	800	800	800	640	Gem. Studie 2.Standbein (K1TG 640 m3/d)